

## D.2. Samenvatting van de resultaten van APP 0.1

Naam gebouw:	Ingrijpende energetische renovatie
Naam EPB-eenheid:	APP 0.1
Aard van de werkzaamheden:	Ingrijpende energetische renovatie
Bestemming:	Wonen
Nieuw gecreëerd beschermd volume:	/
Verbouwd beschermd volume:	312.351 m <sup>3</sup>

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	<input checked="" type="checkbox"/>	/	90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	/	<input type="checkbox"/>
Bereikte prestatie	/	/	85	/	/	/	/	/
Conformiteit	voldoet	/	voldoet	voldoet	/	/	/	/

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

179.07 kWh/m<sup>2</sup>

